

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРГАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2022 года

№ 11

с. Хохлово

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории поселения, руководствуясь Уставом Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Хохловского сельского поселения согласно приложения 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Муниципальном вестнике Хохловского сельского поселения».
3. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.sargat.omskportal.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хохловского
сельского поселения

А.Г. Петраков

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Хохловского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила действуют на всей территории Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Хохловского сельского поселения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Подразделения пожарной охраны Саргатского района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории поселения.

1.4. Ответственность за установку указателей несет администрация поселения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременная подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии.

2.3. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения должно оборудоваться указателями, установленными на видных местах с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

2.4. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.5. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд и разворотной площадкой.

2.6. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Два раза в год проводить проверку технического состояния всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, с составлением соответствующих актов.

3.2. Рекомендовать организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

- принимать незамедлительные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;

- обеспечить беспрепятственный доступ Хохловскому пожарному посту, подразделениям пожарной охраны на территорию, для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.