



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Саргатскому району

р.п. Саргатское 646400 ул. Октябрьская, 69

тел. 8(38178)2-14-91, факс 8(38178)2-14-91 E-mail: tond_55@55.mhcs.gov.ru

Омская область, Саргатский район

24.04.2023 г.

(дата составления акта)

р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 69

(место составления акта)

11:30 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) органа местного самоуправления
№ 15**

По адресу/адресам: Омская область, Саргатский муниципальный район, Хохловское сельское поселение, с. Хохлово, д. Интенис, д. Карманово, д. Александровка, д. Орловка, д. Казырлы

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Саргатского района по пожарному надзору Суппеса Сергея Юрьевича от 29.03.2023 № 15

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая/выездная** проверка в отношении Администрации Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществляющей свою деятельность по адресу: Омская область, Саргатский муниципальный район, Хохловское сельское поселение, с. Хохлово, д. Интенис, д. Карманово, д. Александровка, д. Орловка, д. Казырлы

Дата и время проведения проверки:

“18” апреля 2023 года с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа.

“24” апреля 2023 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Настоящая проверка проводилась в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции – 10001495160

(наименование вида (вида) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ых) номер(ов) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”

Акт составлен: территориальным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Саргатскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Администрация Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области 29.03.2023 г.; Петраков А.Г. 18.04.2023 г. в 13 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Мидигулов Равиль Олегович, государственный инспектор Саргатского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а): Петраков Андрей Геннадьевич – глава Администрации Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, и/или должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: - выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг деревни Александровка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (фактически с северной границы: 3-9 метров; с западной, юго-западной и северо-западной отсутствует) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

2. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы с северной границы населенного пункта (от противопожарной минерализованной полосы), с западной границы населенного пункта (от естественного водоема озеро Жилое до территорий домовладений) и с юго-западной границы населенного пункта (от противопожарной минерализованной полосы) (за исключением территорий частных домовладений) деревни Александровка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг деревни Орловка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (фактически имеющаяся противопожарная минерализованная полоса не обновлена) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

4. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы вдоль берега естественного водоема озера Горькое (за исключением территорий частных домовладений) деревни Орловка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

5. Не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения (естественного водоема) в деревне Орловка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды) (п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

6. Не создана система оповещения людей о пожаре на территории населенного пункта деревни Орловка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
7. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг села Хохлово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса не менее 10 метров (фактически с северо-западной, западной, юго-западной, южной и юго-восточной границах населенного пункта не обновлена; с северной, северо-восточной и восточной границах населенного пункта отсутствует) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);
8. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы за огородами домовладений по ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Новостройка, ул. Зеленая, на пустырях около ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Новостройка (за исключением территорий частных домовладений) селе Хохлово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);
9. Не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения (естественного водоема) в селе Хохлово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды) (п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);
10. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг деревни Казырлы Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (фактически с юго-западной, восточной, южной и юго-восточной границах населенного пункта не обновлена; с северной, северо-западной, северо-восточной и западной границах населенного пункта отсутствует) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);
11. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы за огородами домовладений по ул. Центральная, на пустырях около ул. Центральная (за исключением территорий частных домовладений) деревни Казырлы Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);
12. На территории населенного пункта деревни Казырлы Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения (п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);
13. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг деревни Карманово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (фактически с юго-западной, западной, и северо-восточной границах населенного пункта не обновлена; с южной, юго-восточной и восточной границах населенного пункта отсутствует) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

14. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы за огородами домовладений по ул. Центральная, на пустырях около ул. Центральная (за исключением территорий частных домовладений) деревни Карманово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

15. В целях исключения возможного перехода природных пожаров вокруг деревни Интенис Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (фактически с юго-западной, западной, и северной границах населенного пункта не обновлена; с северо-западной и часть южной границ населенного пункта отсутствует) (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

16. На территории общего пользования не проведена уборка сухой растительности и покос травы за огородами домовладений по ул. Центральная, на пустырях около ул. Центральная (за исключением территорий частных домовладений) деревни Интенис Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

17. На территории населенного пункта деревни Интенис Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения (п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

18. Не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения (естественного водоема) в деревне Интенис Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды) (п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №1479);

19. Не создана система оповещения людей о пожаре на территории населенного пункта деревни Интенис Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-1;
- 2) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-2;
- 3) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-3;
- 4) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-4;
- 5) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-5;
- 6) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-6;
- 7) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-7;
- 8) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-8;
- 9) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-9;
- 10) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-10;
- 11) Протокол осмотра от 18.04.2023 № 15-11;
- 12) Протокол инструментального обследования от 18.04.2023 № 15-12;
- 13) Предписание от 24.04.2023 № 15/1/1-19;
- 14) Фототаблица к протоколам осмотров №15/(1-12)от 18.04.2023.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Р.О. Мидигулов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Петраков Андрей Геннадьевич – глава Администрации Хохловского сельского поселения
Саргатского муниципального района Омской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

24.04.20023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)